

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Intercel B.V.  
Waarderveldweg 3  
2031 BK HAARLEM  
NIEDERLANDE

| Anerkennungs-Nr. / | Anzahl der Seiten / | gültig vom (TT.MM.JJJJ) | gültig bis (TT.MM.JJJJ) |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| G 113034           | 4                   | 19.10.2023              | 18.10.2027              |

Gegenstand der Anerkennung

Wartungsfreie Blei-Batterie  
CP 1.2-12

Verwendung

in Gefahrenmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2102:2020-09  
VdS 2110:2017-09  
VdS 2344:2014-07

Köln, den 17.10.2023

Dr. Reiner Mann

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik





**Anlage 1**

**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 113034 vom 17.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

| Bezeichnung des Gegenstandes   | Typ                                | Kenn-Nr. des Inhabers | Anerkennungsnr |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <p>Wartungsfreie Blei-Batterie</p> <p>Nennspannung: 12 V</p> <p>Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 1,2 Ah</p> | <p>CELL POWER</p> <p>CP 1.2-12</p> |                       |                |

zur Anerkennungsnummer G 113034 vom 17.10.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

| Art der Unterlage                            | Kennzeichnung der Unterlage | Datum      | Seiten |
|--|-----------------------------|------------|--------|
| Technisches Datenblatt<br>(Performance Data) | CELL POWER<br>CP 1.2-12     | 08.04.2013 | 2      |
| Technisches Datenblatt<br>(Battery label)    | CELL POWER<br>CP 1.2-12     | 08.04.2013 | 1      |



**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 113034 vom 17.10.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.